giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

APPEL D'OFFRES PUBLIC
Référence : 10062666
Nom du Projet : SARES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES ET DETAILS DES SITES DE LIVRAISON

Description	Quantité	Répartition
Pompe submersible avec coffret de protection et accessoires parafoudres. **Chute** :140m **Q** : 7m3 /h **Puissance Max** : 40Kw **Tension Max** : 375V **Optimal Vmp >**238V **Intensité du moteur** : Max 14A **Efficacité Max** : 98% **Temp Ambiante** : -40 à -50°C **Classe de protection** : IP68	7	Dotation des sept PM aménagés pour les OP de Bandiagara en raison d'une pompe par OP.
Pompe submersible avec coffret de protection et accessoires parafoudres. **Chute** :80m **Q** : 13m3 /h **Puissance Max** : 40Kw **Tension Max** : 375V **Optimal Vmp >**238V **Intensité du moteur** : Max 14A **Efficacité Max** : 98% **Temp Ambiante** : -40 à -50°C **Classe de protection** : IP68	2	Dotation des deux PM aménagés pour les OP de Konna et Fatôma de Mopti.

Pompe submersible avec coffret de protection et accessoires parafoudres. **Chute** :70m **Q** : 7,6m3 /h **Puissance Max** : 40Kw **Tension Max** : 375V **Optimal Vmp >**238V **Intensité du moteur** : Max 14A **Efficacité Max** : 98% **Temp Ambiante** : -40 à -50°C **Classe de protection** : IP68	1	Dotation du PM aménagé de l'OP de Somadougou à Mopti.
Fourniture et pose d'une pompe submersible avec coffret de protection et accessoires parafoudres. **Chute** :70m **Q** : 7,6m3 /h **Puissance Max** : 40Kw **Tension Max** : 375V **Optimal Vmp >**238V **Intensité du moteur** : Max 14A **Efficacité Max** : 98% **Temp Ambiante** : -40 à -50°C **Classe de protection** : IP68	1	**Remplacement de la pompe du point d'eau du PM de Youré pour l'OP Dounkafa, région de Mopti.**